

EC type examination certificate

EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CS0133


Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC) <i>EG-Gasgeräte-Richtlinie (2009/142/EG)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	EMAS MAKINA SANAYI A.S. Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvari, N° 13, TR-45030 Manisa
Distributor <i>Vertreiber</i>	EMAS MAKINA SANAYI A.S. Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvari, N° 13, TR-45030 Manisa
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	wall-hanging condensing combi water heater optionally also as water heater for central heating
Model <i>Modell</i>	Proteus Premix PPR ...
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: B17/08/2429EU from 18.08.2017 (DBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 15502-1 (01.10.2015) DIN EN 15502-2-1/A1 (draft 01.03.2014) DIN EN 13203-1 (01.12.2015)
File Number <i>Aktenzeichen</i>	17-0568-GER



25.09.2017 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Directive

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrical Data 230 V AC, 50 Hz, IPX4D
Elektrische Daten

Appliance Categories <i>Gerätekategorien</i>	Supply Pressures <i>Versorgungsdrücke</i>	Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
I2E(R)	20/25 mbar	BE	
I2E+	20/25 mbar	BE	
I3+	28-30/37 mbar	BE, IT, PT	
I3+	50/67 mbar	BE, PT	
I3B/P	30 mbar	CY, IS, MT	
I3B/P	50 mbar	CY, IS, MT	
I3P	37 mbar	BE	
I12E+3+	20/25, 28-30/37 mbar	FR	
I12E+3+	20/25, 29/37 mbar	BE	
I12E3B/P	20, 37 mbar	PL	
I12ELL3B/P	20, 50 mbar	DE	
I12ELL3P	20, 50 mbar	DE	
I12Er3P	20/25, 50 mbar	FR	
I12H3B/P	20, 30 mbar	DK, FI, LU, SE	
I12H3B/P	20, 50 mbar	AT, CH, CZ, GR, LU, RO	
I12H3B/P	25, 50 mbar	HU	
I12H3P	20, 30 mbar	EE, GR, LT, LV, NO, SK	
I12H3P	20, 37 mbar	FR, GB, GR, HR, IE, IT, PT, SI, TR	
I12H3P	20, 50 mbar	CH, CZ, ES, FR, GB	
I12L3P	25, 50 mbar	NL	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Proteus Premix PPR 24...	nominal heat output: 5,6...24,5 kW nominal heat input (Hi): 6,2...25,2 kW	
Proteus Premix PPR 28...	nominal heat output: 6,4...28,0 kW nominal heat input (Hi): 7,2...28,7 kW	
Proteus Premix PPR 30...	nominal heat output: 6,9...30,0 kW nominal heat input (Hi): 7,7...30,8 kW	
Proteus Premix PPR 35...	nominal heat output: 8,0...35,0 kW nominal heat input (Hi): 9,0...35,9 kW	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
...HM	for central heating and DHW-comfort
...HCH	only for central heating
...HST	for central heating in combination with external storage tank

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

flue types: B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93x according installation manual with flue system ANT Kalip (approval-no.: 0432-CPD-7442)

Additional proved countries of destination, appliance categories and supply pressures:

UA: I12H3P (20, 37 mbar)

In the Ukraine the conformity approval will be accepted if the Gas Appliance Directive (2009/142/EC) is transferred into national law by Ukraine.

